


**CUADRO DE CARGAS**

Cto.	☉	☉	☉	☉	Watts	Ampers	Protección Termomagnética
C1	5	3	1	5	1445	11.37	15
C2	5	3	1	5	1445	11.37	15
C3							
C4	R	E	S	E	V	A	
C4	39	24	1	25	9497	74.77	95



**SIMBOLOGIA.**

ACOMETIDA	ARBOTANTE BICOLOR	SALIDA TELEFONICA
MEJORADOR	SALIDA PARA TUB. LED	SALIDA COMUNICACION TELEVISION
MALLA COPPERWELL	CONTACTO SENCILLO CON MANDRIL QUINCEVENCIA	POLIDUCTO FLEX 12 MM FOR. LISO
INTERRUPTOR TETRAMAGNETICO	REGISTRO ELECTRICO DE 80MM	POLIDUCTO FLEX 12 MM FOR. BLANCO O PISO
TABLERO DE CONTROL	INTERFONO	BOMBA HIDRAULICA
SALIDA DE PISO	APAGADOR SENCILLO	PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA PCFT
SALIDA DE CENTRO	APAGADOR DE 3 VIAS SENCILLO	LAMPARA COLGANTE
VERBA ELECTICA	APAGADOR DE 3 VIAS	
LAMPARA EMPOTRABLE	APAGADOR DE ESCUELA	
LAMPARA DE ACENTO	APAGADOR DE 4 VIAS	

**ESPECIFICACIONES GENERALES ELÉCTRICAS**

- 1.- Emplear tubería en manguera flexible de 13mm para 4 conductores del número 12, como máximo.
- 2.- Emplear manguera flexible de 19mm. hasta para 10 conductores no. 12, o para 2 conductores del 8 y uno del 6.
- 3.- En losas utilizar caja cuadrada de 10x10cms. para la salida de centro.
- 4.- Para los arbotantes emplear cajas cuadradas de 8x8 o hexagonales. Para apagadores y contactos chulupas de 5x10cms y para registros eléctricos cajas cuadradas de 10x10cms.
- 5.- Para la conexión de lámparas se deberá colocar la línea de fase en la parte alta del casquillo y el neutro al casquillo.
- 6.- Para las salidas de televisión y teléfono se emplearán mangueras flexibles de 19mm. independientes.
- 7.- Los apagadores deberán ubicarse a 1.20 o 1.35mts sobre el nivel de piso terminado y para contactos a 30 o 50 cms sobre el piso terminado, excepto en cocinas y baños que deberán estar ubicados a 1.20mts de altura.
- 8.- Todas las canalizaciones no especificadas en poliducto de 1/2" y para exteriores poliducto negro de 1". Para la acometida al centro de carga emplear tubería 1".
- 9.- Las letras en las lámparas coincidan con las letras de los apagadores que las controlan.

ESPECIFICACIONES Y SIMBOLOGIA

ARQ. PEDRO GARCIA LOPEZ

ANGEL GABRIEL GRANADOS PEREZ

**DIRECCIÓN:**  
AVE. CENTRAL No. 24

**PROPIETARIO:**  
AVE. CENTRAL No. 24

**PROYECTO:**  
PLANTA ELECTRICA

**PLANO:**  
PLANTA ELECTRICA

**ESCALA:**  
1:50

<b>CLAVE:</b> E-1	<b>ACOTACIÓN:</b> METROS
	<b>PLANO:</b> 01/02

**FECHA:**